



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-043350

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Технические устройства согласно перечню в приложении  
к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): Согласно приложению.

Изготовитель (поставщик): ООО "НПО РИЗУР" (г. Рязань,  
пр-д Гоголя, 3А).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,  
сертификаты соответствия НФ МОС "Сертиум" № РОСС RU.МЕ92.В02369  
и № РОСС RU.МЕ92.В02370 от 14.03.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на опасных производственных объектах  
в соответствии с маркировкой взрывозащиты, Руководством  
по эксплуатации, требованиями главы 7.3 (ПУЭ) и действующими  
нормативными документами по промышленной безопасности.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию  
технических устройств возможно только по согласованию  
с Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 28.04.2016

Дата выдачи 28.04.2016



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 049526

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-043350 от 28.04.2011  
(без разрешения недействительно)

### ПЕРЕЧЕНЬ

разрешенных к применению технических устройств:

- 1. Обогреватели шкафов** систем автоматики типа ОША-Р с термостатом типа ТБ с маркировкой взрывозащиты 2ExmIIТ3 X, 2ExmIIТ4 X, 2ExmIIТ5 X, 2ExmIIТ6 X по ТУ 3443-001-146061525-2007. Код ОКП (ТН ВЭД): 34 4330 (8516 29 990 0).
- 2. Обогреватели уровнемеров** типов ОУР, ОУР-ПЛ и обогреватели нефтепроводов типа ОНП с термостатом типа ТБ с маркировкой взрывозащиты 2ExmIIТ3 X, 2ExmIIТ4 X, 2ExmIIТ5 X, 2ExmIIТ6 X по ТУ 3443-002-146061525-2007. Код ОКП (ТН ВЭД): 34 4330 (8516 29 990 0).
- 3. Теплоизоляционные, утепляющие изделия (чехлы)** к контрольно-измерительным приборам, запорно-регулируемой арматуре, техническим трубопроводам и др. оборудованию. Код ОКП (ТН ВЭД): 57 6300 (8516 29 990 0).
- 4. Шкафы защитные** серии РизурБокс (RizurBox) с коробками соединительными типа Ризур-КС с маркировкой взрывозащиты 2ExemIIТ3 X, 2ExemIIТ4 X, 2ExemIIТ5 X, 2ExemIIТ6 X, II Gb с Т3, II Gb с Т4, II Gb с Т5, II Gb с Т6 по ТУ 3442-001-14061525-2009. Код ОКП (ТН ВЭД): 34 4247 (8537 10 990 0).



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

АВ 015727